



Муниципальное автономное общеобразовательное  
учреждение «Лицей №10» города Советска  
Калининградской области  
(МАОУ «Лицей №10» г.Советска)

Жилинское шоссе ул.,д.7,г.Советск,Калининградская обл.,238756  
тел.: +7 4012 973930, тел./факс: +7 4012 973921,  
e-mail: 10lic@mail.ru ; http://www.10lic.schools39.ru  
ОКПО 42366169; ОГРН 1023902003641;  
ИНН/КПП 3911002248/391101001

24.08.2022 № 542  
На № 4 от 18.02.2022

Начальнику территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Калининградской области в  
Неманском, Славском районах и  
г.Советске  
Н.В.Белюсовой

Уважаемая Наталия Витальевна!

В ответ на Ваше предписание №4 от 18 февраля 2022 года по итогам плановой проверки администрация МАОУ «Лицей №10» г.Советска сообщает, что с целью устранения выявленных нарушений проведены следующие мероприятия:

- 1) Нарушение п.2.2.4 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в части отсутствия дефектов покрытия проездов, подходов и дорожек на собственной территории:
  - составлено письмо Главе администрации Советского городского округа Макарову Е.С. №272 от 13.04.2022г. на выделение денежных средств на благоустройство дворовой территории лицея по адресу ул.Бурова,4;
  - получен ответ от Главы администрации Советского городского округа Макарова Е.С. №23268 от 17.05.2022г., что средства на данные цели не запланированы на 2022 год. Будет рассмотрен вопрос о выделении средств при составлении проекта бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы.
- 2) Нарушение п.2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в части требований к состоянию стен и потолков:
  - ремонт стен и потолков произведен. (фото прилагаются)

Документ подписан электронной подписью  
1257e38c-0427-408d-87f8-ebd1d9af8c42  
Серийный номер:  
00E15EE090A4C76AC3  
Срок действия с 18.08.2022 до 19.08.2023  
УЦ: 1257e38c-0427-408d-87f8-ebd1d9af8c42  
Подписано: 30.08.2022 07:02 (UTC)

- 3) Нарушение п.2.8.5 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в части обеспечения уровней искусственной освещенности в учебных помещениях не менее 300 люкс:  
- лампы в кабинетах №№ 1,2,3,21,22,23,27 здания расположенного по ул.Бурова,4 заменены за счет снятых ламп в кабинетах здания по ул.Жилинское шоссе, 7 (кабинеты, отданные под Центр цифрового образования детей «IT-куб») и в кабинете №203 здания, расположенного по ул.Жилинское шоссе,7 – кабинет отдан под Центр цифрового образования детей «IT-куб», в которых произведен ремонт и заменены светильники.
- 4) Нарушение п.2.4.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в части обеспечения воспитанников мебелью в соответствии с их ростом и возрастом и в части нормируемой расстановки мебели в учебном помещении :  
- мебель расставлена в соответствии с ростом и возрастом детей (комплект мебели с регулируемыми ножками парт и стульев взят из кабинетов здания по ул.Жилинское шоссе,7).
- 5) Нарушение п.3.4.14 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в части нормативов площадей учебных помещений, кабинетов, аудиторий при фронтальных формах занятий из расчета 2,5 кв.м. на одного учащегося:  
- для исполнения данного пункта необходимо открыть дополнительный класс в каждой параллели, реформировав заново детские коллективы. Из-за нехватки педагогических ресурсов придется вывести одну параллель школьников учиться во вторую смену. И первое, и второе решение администрации лица вызывают возмущение родительской общественности. В 2022 году мы постарались набрать в 1 классы максимум по 20-22 ученика, открыв 5 классов. Так как обучение производится в двух разных зданиях, то при переходе из начальной школы в основную школу классы с малой наполняемостью (а это, как следствие, неэффективность расходования бюджетных средств) приходится расформировать. Кабинеты здания по улице Жилинское шоссе,7 позволяют наполнение классов по 25-30 человек. Так в этом году расформированы классы в параллелях пятых и шестых классов, что опять вызвало возмущение родительской общественности.

Копии подтверждающих документов прилагаются.

С уважением,  
директор  
Исп Сутурина Л.Н.  
8(4012)973921

Т.Н. Разыграева